

Declaração de Possibilidade de Abastecimento	D.P.A. : 40/14
	O.S. : 1513095

Solicitante: SPE Jardim Santa Rosa	Imóvel: Residencial
Endereço: Rua Vereador Duque Estrada, 241, 245 e 249	Bairro: Santa Rosa
Referência:	

INTERESSADO	
Nome: Bernardo Mello de Souza	Telefone: 99111-7523
Qualificação:	Telefone: 3619-6445
Endereço:	

Declaramos para os devidos fins a possibilidade de abastecimento de água, obedecendo as seguintes condições:

a) Regime de Abastecimento: Diário

b) Reserva mínima requerida: Reserva apresentada em projeto de 243m³, atende as necessidades de consumo do empreendimento.

c) Rede de Distribuição: DN 200mm


d) Diâmetro do ramal externo: DN 2"

e) Hidrômetro: DN 2" Qmax 30m³/h Tipo Woltman

Observações
1 - Ligação atenderá um condomínio com 73 apartamentos.
2 - Documento válido por 2 (dois) anos a partir da data de expedição.

Declaro estar ciente e de acordo com as exigências contidas na D.P.A.

Data: 25/04/2014	Assinatura do cliente: 	Data: 25/04/2014
-------------------------	---	-------------------------

Assinatura:

 Eng. Vanessa Leal Bousquet
 CREA 2008875610
 Setor Téc. Operacional
 de Niterói